有效期至2025年04月01日

签发日期： 2021-10-22

[illegible]： [illegible]

注意事项

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基本情况

项目名称	鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂环境自行监测		
建设单位	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司	联系人	李建

地表水	南侧姜家垄水库☆1#	2021-09-15	S2021091504	无色无臭透明
		2021-09-16	S2021091601	无色[illegible]

1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	重铬酸盐法	/TST2018067 /TST2018074
		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度	纳氏试剂分	紫外可
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	镉	[illegible] 《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇第四章七（四）国家环境保护总局（2002年）	光度法	计/TST2018091
6	汞	[illegible]		[illegible]

报告编号：JXTST/B2021102202

检测结果

序号	检测日期	检测项目	数值		标准限值	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	2021-09-16～ 2021-09-17	氨氮	0.988	0.941	1.0	mg/L
3	2021-09-17	*石油类	0.02	0.04	0.05	mg/L
4	2021-09-17	铅	2	1	50	ug/L
5	2021-09-17	镉	0.1L	0.1L	5	ug/L
6	2021-09-23	汞	0.04L	0.04L	0.1	ug/L
7	2021-09-23	砷	0.5	0.9	50	ug/L
8	2021-09-16～ 2021-09-17	总铬	0.048	0.048	--	mg/L

备注：[illegible]