



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HNZHTD3004-1338

检测类型: 委托检测

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电厂项目24年年度环境检测

检测地址: 泌阳县西四环路与金和路交叉处西南角

检测类别: 固体废物



河南省环境检测有限公司



电子信箱: hnzytest@126.com

服务热线: 400-1699-600

公司网址: www.hnzytest.com

地址: 郑州高新技术开发区长椿路11号5号楼六层东单元101号 传真: 0371-86858611 邮编: 450001



声 明

- 一、 本报告未加盖“河南瑞隆检测有限公司检测专用章”和检测专用章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南瑞隆检测有限公司检测专用章”和检测专用章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对检测结果负责。
- 六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日起七个工作日内向我公司提出书面复议申请。逾期申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 12 月 15 日
检测类别	固体废物	分析日期	2024 年 12 月 15 日 15 日
委托编号	ZYTHJ20242338	检测方法	热灼减率

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	2 次/天, 检测于 8

三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效;
- 所使用的检测仪器均按规范进行检定/校准;
- 所涉及的检测人员均经培训考核合格并持证上岗;
- 所使用的检测场所和环境均符合相关要求;
- 所使用的试剂、耗材均经过验收, 符合相关标准要求;
- 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析备注

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	仪器设备名称、型号及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JY/YP 系列电子天平 YP3002	0.2%
			HNZYT/SB-HJ-101	

五、检测结果

(1) 固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
炉渣池	JF24233801 (Q103)	灰黑色 固态 无异味

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
炉渣池	热灼减率	1.6	5	%
		1.6		%

备注: 1. 执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18483-2014;
2. 只对当时采集的样品负责。

检测人员: 董雪颜、徐亚鹏、李开忠

编 制:

签 发:

签发人姓名:

郭姬云

中 核

签发日期:

——报告结束——

