231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2025]X032 号

委托单位：

检测类别：委托监测

报告日期：

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章无

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

检测报告

一、检测情况

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次

表 2 固体废物样品信息一览表

采样时间	采样点位	样品状态	样品编号
2025.1.2	■1#1 号炉炉渣	黑色、无气味	GS50102711
	■2#2 号炉炉渣	黑色、无气味	GS50102721

二、检测结果

固体废物检测结果见表 3。

表 3 固体废物检测结果统计表

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测结论
■1#1 号炉炉渣	热灼减率	%	1.58	≤5	合格
■2#2 号炉炉渣	热灼减率	%	1.54	≤5	合格

注：评价执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 4 生活垃圾焚烧炉渣热灼减率技术性能指标，评价标准由委托方提供。

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备按国家计量部门检定合格。

热灼减率	合格

