HNZYT-JW-BG/HJ-01/E/0

221601060138
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-0952

一、本报告未加盖“河南省商品检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

用作商业推广用途的，本公司将依法
七、若对本报告有异议，请于收到
本报告之日（以加盖或领取报告签字为准）起十日

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 4 月 11 日
检测类别	废水	分析日期	2025 年 4 月 11 日-17 日

检 测 报 告

续上表

检测	依据标准（方法）名称	仪器设备名称、型号	
废水	类 石油类	测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 480 HNZYT/SB-HJ-096

五、检测结果

（1）废水

污水总排口	FS25095201（01-03）	微黄、微浊、无异味、无浮油			
检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
					mg/L
		化学需氧量	23	355	mg/L
			24		mg/L
					mg/L
			4.9		mg/L
			0.142		mg/L
		氨氮	0.123	28	mg/L
			0.129		mg/L
			44.9		mg/L
		总氮	43.7		mg/L
			44.7		mg/L

污水总排 2025.4.11

报告结束