贝环境检测字（2025）第 H0733 号

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

报 告 声 明

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

[illegible]

每天检测1次

检测方法、使用仪器及方法检出限见表

[illegible]

JX-BY(a)-78

		采样时间	[illegible]	
析人员	周颖强	分析时间	2025.05.13	

、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	炉渣	热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

采样时间	2025.05.12	
样品性状	灰色、臭。	
检测结果		
样品编号 检测项目	炉渣 GF202505122001	标准限值
热灼减率，%	4.12	5
备注：无。		

现场采样示意图：



注“◆”为固废采样点

——报告结束——

附图：